


MODELS:

CWST-xx-S7 = Beacon, Shallow Back Box, IP21C

CWST-xx-W7 = Beacon, Deep Back Box, IP33C

xx Denotes Body & Flash Colour (ENG)
 xx Correspond à la couleur de l'appareil et de la lumière (FRE)
 xx Steht für die Farbe von Rumpf & Blinklicht (GER)
 xx Denota il colore del corpo e del flash rispettivamente (ITA)
 xx Indica el color de la sirena y del flash (SPA)



V	12-29 V
I (max)	2.8mA @24V
P (max)	0.07W @24V
(f)	0.5Hz
Δ%	≥ 93% (± 3%) - non condensing
↓	0.5mm ² - 2.5mm ² (max)
°C	-25 to +70

(ENG) INSTALLATION TIPS

These products are universal devices suitable for wall & ceiling mount installations. These products are not designed for use with pulsed panel outputs. If more than 1 mode is required use the second stage capability.

Drill out the required mounting and wiring holes in the rear of the back box. Do not attempt to "knock-out" the holes with a screwdriver.

Installation tools required: Pliers, Screwdriver, Drill.

This beacon is a single stage device that supports two stage wiring.

(FRE) CONSEILS D'INSTALLATION

Ces produits sont des dispositifs universels adaptés aux installations avec montage au mur et au plafond.

Ces produits ne sont pas conçus pour une utilisation avec des sorties de centrales à impulsions. Si plusieurs modes sont nécessaires, utilisez la capacité de la deuxième étape.

Percez les trous de montage et de câblage requis à l'arrière de la base. N'essayez pas de percer les trous avec un tournevis.

Outils d'installation requis : une pince, un tournevis et une perceuse.

Cette balise est un dispositif à une seule étape qui prend en charge le câblage à deux étapes.

(GER) HINWEISE ZUR INSTALLATION

Diese Produkte sind universell für Wand- und Deckenmontagen einsetzbar.

Diese Produkte sind nicht für den Einsatz in Kombination mit gepulsten Ausgängen geeignet. Falls mehr als 1 Modus erforderlich ist, verwenden Sie die Leistung der zweiten Stufe.

Bohren Sie die benötigten Montage- und Verdrahtungslöcher auf der Sockelrückseite. Versuchen Sie nicht, die Löcher mit Hilfe eines Schraubendrehers „herauszuklopfen“.

Für die Installation erforderliche Werkzeuge: Zange, Schraubendreher, Bohrer.

Diese Blitzleuchte ist ein einstufiges Gerät, das eine Verdrahtung für zwei Stufen unterstützt.

(ITA) SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Questi prodotti sono dispositivi universali che possono essere montati verticalmente o orizzontalmente per garantire la massima versatilità durante l'installazione.

Questi prodotti non sono stati progettati per lavorare con pannelli ad uscita impulsata. Se è richiesto più di 1 modo di funzionamento si raccomanda di usare il secondo stadio d'uscita.

Forare la parte posteriore della base con un trapano per creare le aperture necessarie per il montaggio e per la cablatura. Non usare il cacciavite per alcun tipo di foratura.

Strumenti necessari per l'installazione: pinze, cacciavite, trapano.

Questo lampeggiante è un dispositivo a singolo stadio che supporta cablatura a due stadi.

(SPA) CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Estos equipos están fabricados para ser compatibles con todo tipo de instalaciones para montaje en pared y techo. Sin embargo, no están diseñados para utilizarse con centrales que tengan la salida con intermitencia. Si se utilizan más de un modo, se recomienda utilizar el segundo tono.

Realice los orificios necesarios para el montaje y cableado en la parte posterior de la base. No intente "romper" los orificios pretaladrados con un destornillador. La configuración de fábrica es Tono 1 con volumen medio.

Herramientas de instalación requeridas: alicates, destornillador, taladro.

El flash es un equipo de una única fase, compatible con cableados de dos fases.

(ENG) IMPORTANT NOTES: Model types using a translucent red or amber lens are not EN54-23 approved.


These model types must not be used as visual alarm devices to provide a primary warning notification of fire. Only products with a clear lens will be EN54:23 approved. KAC reserve the right to amend the content of this document without prior notice. Pending LPCB approvals.

(FRE) REMARQUES IMPORTANTES: Les modèles qui utilisent un objectif rouge ou orange translucide ne sont pas conformes à la norme EN54-23. Ces modèles ne doivent pas être utilisés comme une alarme visuelle fournissant une première notification d'alerte d'un incendie. Uniquement les produits disposant d'un objectif clair sont conformes à la norme EN54:23. KAC se réserve le droit de modifier le contenu du présent document sans préavis. En attente d'approbations LPCB.

(GER) WICHTIGE HINWEISE: Modelltypen mit durchscheinender roter oder bernsteinfarbener Linse sind nicht nach EN54-23 zugelassen. Diese Modelltypen dürfen nicht als optische Alarmgeräte verwendet werden, um eine primäre Warnmeldung zu einem Brand bereitzustellen. Nur Produkte mit klarer Linse werden nach EN54:23 zugelassen. KAC behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments ohne Vorankündigung zu ändern. LPCB-Genehmigungen ausstehend.

(ITA) NOTE IMPORTANTI: I modelli con lente rossa traslucida o ambra non sono approvati EN54-23. Questi modelli non devono essere usati come allarme visivo nel caso dovessero fungere da avvisatore primario in caso d'incendio. Solamente prodotti con lente trasparente sono approvati EN54-23. KAC si riserva il diritto di correggere il contenuto di questo documento senza preavviso. Approvazione LPCB pendente.

(SPA) NOTAS IMPORTANTES: Los modelos que utilizan lentes traslúcidas de color rojo o ámbar no cumplen los requisitos de EN54-23 y no deben utilizarse como dispositivo de alarma óptica y constituir el principal medio de aviso de un incendio. Solo los dispositivos con lentes transparentes están aprobados según EN54:23. KAC se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Pendiente de aprobación LPCB.

**ENscape**

KAC

BEACON